


№ от 05.12.2013

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления
метрологии Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

«05» 12 2013 г.

Заключение об отнесении технического средства «Выпрямитель управляемый для плавки гололеда постоянным током напряжением 14 кВ на проводах воздушных линий (ВУПГ-14/1600)» к средствам измерений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 971 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений», а также на основании запроса ОАО «НИИПТ» (г. Санкт-Петербург) от 27 ноября 2013 г. № 03/531-03НИИПТ проведена экспертиза документов об отнесении технического средства «Выпрямитель управляемый для плавки гололеда постоянным током напряжением 14 кВ на проводах воздушных линий (ВУПГ-14/1600)» к средствам измерений.

В результате проведенной экспертизы документов, с учетом экспертного заключения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» от 5 декабря 2013 г. № 203/121-2013, целесообразно техническое средство «Выпрямитель управляемый для плавки гололеда постоянным током напряжением 14 кВ на проводах воздушных линий (ВУПГ-14/1600)» не относить к средствам измерений.


Л.Д. Дробнова